

WC-Bereich



- WC-Sitzhöhe Oberkante 460 - 480 mm hoch (A/CH: 460 mm), Tiefe 550 mm bis zur Rückenlehne bzw. 700 mm Gesamttiefe.
- Spülung beidseitig mit Hand oder Arm bedienbar, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss.
- Seitliche Bewegungsfläche mindestens 950 mm einseitig (DIN 18025/1) bzw. beidseitig 900 mm (DIN 18040/1).
- Bewegungsfreiraum vor dem Sitz mindestens 1200 mm x 1200 mm (DIN 18025/2) ansonsten mindestens 1500 mm x 1500 mm.
- Stützklappgriffe beidseitig 280 mm über Sitzhöhe (A/CH: 750 mm Gesamthöhe), 650 mm - 700 mm Griffabstand, mindestens 850 mm lang, an der Vorderkante mindestens 100 kg belastbar, mindestens 1 Toilettenpapierhalter an den Stützgriffen.

